

ARRETE MUNICIPAL DE LA DECI

Monsieur le maire de MONTAIGU

Arrêté n° 2025-02

Objet : Défense Extérieure Contre l'Incendie de la commune de MONTAIGU

Vu le CGCT, articles L.2213-32, L.2225-1, L.225-2, L.225-3, L.225-4, L.5211-9-2 (loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, article 77),

Vu le CGCT, articles R.2225-1 à R.2225-10 (décret n° 2015-232 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013358-006 du 24 décembre 2013, arrêtant le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du Jura

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-1505 du 31 décembre 2015, portant règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du Jura

Vu l'arrêté préfectoral n°39-2017-06-30-004 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.

Vu le rapport de situation de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) communiqué par le service d'incendie et de secours du Jura

ARRETE

La défense extérieure contre l'incendie de la commune de MONTAIGU

Article 1 : Service Public de la Défense Extérieure Contre l'Incendie

La commune de MONTAIGU est en charge du service public de défense extérieure contre l'incendie (DECI) sur son territoire.

Article 2 : Identification des risques

Les différents risques (habitat, Industriel et artisanal, agricole),
Les Installations classées pour la protection de l'environnement,
Les établissements recevant du public,
Les sites d'hébergements itinérants,
Les autres risques significatifs,
du territoire sont recensés dans le tableau de synthèse en annexe 1 du présent arrêté.

Envoyé en préfecture le 30/01/2025

Reçu en préfecture le 30/01/2025

Publié le

ID : 039-213903487-20250130-2025_02_ARR-AR



Article 3 : Les Points d'eau Incendie du territoire

La liste des points d'eau Incendie de la commune conformes au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie est fixée en annexe 2 du présent arrêté.

Sur indication du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura, celle ci est complétée par la liste des autres Points d'Eau Incendie de la commune reconnus disponible par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura lors des reconnaissances opérationnelles.

Les points d'eau Incendie issus du déploiement du schéma communal de DECI viendront compléter progressivement la liste des PEI conformes.

Article 4 : Les modalités d'émission et de réception des informations fonctionnelles et opérationnelles relatives à la DECI

Les informations fonctionnelles relatives à la Défense Extérieure Contre l'Incendie du territoire sont transmises par et à transmettre à :

- Entité en charge du service public de la DECI :
Commune de **MONTAIGU**

- Par voie postale à l'adresse suivante :

Mairie- 14, place de Verdun - 39570 MONTAIGU

- Par courriel à l'adresse suivante : mairie@montaigu-jura.fr

- Par téléphone au numéro suivant : 09.62.56.56.57

Permanence : Lundi : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 18h00

Judi : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30

Vendredi : / 13h30 – 16h30

Les informations opérationnelles relatives à la Défense Extérieure Contre l'Incendie du territoire sont transmises par ou à transmettre à :

- Entité d'astreinte du service public de la DECI :
Commune de **MONTAIGU**

- Par téléphone aux numéros suivants :

06 30 99 47 43 (M. le Maire: Patrick NEILZ)

Article 5 : Les modalités de modifications de l'arrêté de DECI

L'arrêté relatif à la DECI de la commune de MONTAIGU est modifié lorsqu'il y a une évolution importante des points d'eau Incendie, une nouvelle zone d'habitat ou industrielle aménagée, la validation d'un schéma communal de DECI ou le transfert du pouvoir de police.

Fait le : 30 janvier 2025

Le Maire,
Patrick NEILZ



Commune de MONTAIGU

Mise à jour : 29/01/2025

Annexe 1 - Tableau de synthèse : Identifications des risques

N° d'ordre	Village de rattachement	Voie /lieu dit	Bâtiments ou groupe de bâtiments	Analyse Bâtiminaire et activités								PEI de couverture /Type	Distance Mini/maxi du PEI m (d)	Volume disponible (m³)	Débit à 1 bar m³/h	Etat PEI suivant Reco. Op SDIS	Résultat audit interne du PEI	Avis sur la couverture	Observations		
				Nb. Indicatif	Surface maximum cadastrée (m²)	Type bâtiminaire	Distance mini d'isolement (m)	Activité et/ou stockage présent (1)	ICPE (1)	Implantation des bâtiment (accessibilité)	Evaluation du risque selon RDDECI									Couverture à assurer	
1	_	Rue de l'Echenaud	Moulin de l'Echenaud	2	S ≈ 560 m² S ≈ 170 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 300.195	320-340	VD>120 (d)	177	Disponible	_	Assurée (f)	Convention à établir avec la ville de Lons le Saunier
2	_	Rue de la vie croisée	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	1	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 300.195	110	VD>120 (d)	177	Disponible	_	Assurée (f)	Convention à établir avec la ville de Lons le Saunier
3	_	Rue du colonel de Casteljaeu	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	3	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 300.195	200-270	VD>120 (d)	177	Disponible	_	Assurée (f)	Convention à établir avec la ville de Lons le Saunier
4	_	Rue de l'Echenaud	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	2	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 300.124	210	VD>120 (d)	88	Disponible	_	Assurée (f)	Convention à établir avec la ville de Lons le Saunier
5	_	_	Bâtiment parcelle 226-228	1	S ≈ 280 m²	En ruine	D ≥ 10 m				Voie départementale L≥3 m			Aucun							
6	_	Chemin de Choisey	Plaine de jeux	2	S ≈ 180 m² S ≈ 130 m²	ERP - Cat 5 -X- < 500 m²	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	ERP de type "N/R/X/V/W/P A/CTS..." ≤ 500 m²	30 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	Aucun							Non assurée
7	_	_	BAUD JTD	1	S ≈ 3000 m²	Industriel / Artisanal	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Suivant analyse D9 à réaliser (attente données)		P 411.017	210	VD>120 (g)	161	Disponible	_	Non assurée	Convention à établir avec commune de Perrigny
8	_	Chemin de la Mouillé	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	1	S ≈ 320 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 411.018	280	VD>120 (g)	157	Disponible	_	Assurée (f)	Convention à établir avec commune de Perrigny
9	_	Chemin de la craie	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie (Sauf N°12)	12	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 411.022	40-370	VD>120 (g)	110	Disponible	_	Assurée (f)	Convention à établir avec commune de Perrigny
10	_	Chemin de la craie	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie (N°12)	1	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 411.022 P 348.010	425 395	VD>120 (g) VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	110 41	Disponible	N.C. mineures (a)	Non assurée	
11	_	Chemin de la craie	SARL DARD	1	S ≤ 250 m²	Industriel / Artisanal	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Industriel / Artisanal faible	30 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 348.010	180	VD> 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	41	Disponible restreint	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
12	_	Rue du Moulin	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	2	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 164.002	270-300	VD> 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	116	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	Convention à établir avec commune de Conliège
13	Vatagna	Rue du Martinet	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	7	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 348.009	10-220	VD> 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
14	Vatagna	Chemin des Fontaines	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	15	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 348.009	70-220	VD> 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
15	Vatagna	Chemin des Fontaines	Bâtiment parcelle 0018	1	S ≈ 130 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 348.009	360	VD> 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
16	Vatagna	Rue Curé Marion	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	15	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 348.009	50-160	VD> 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
17	Vatagna	Rue de la Source	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	10	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 348.009	50-130	VD> 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
18	Montaigu	Route de Vatagna	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	20	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 348.004 P 348.005	15-400 5-330	VD> 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	75 52	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
19	_	Avenue de la Solidarité	Bâtiment parcelles 395-396	1	S ≈ 500 m²	Agricole	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Agricole Faible	30 m³/h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	Aucun							Non assurée
20	_	Avenue de la Solidarité	IME les Cents Tilleuls UGECAM	4	S ≤ 250 m²	ERP R+h de 5ème catégorie.	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Suivant avis de la commission de sécurité : un PEI de 30 m³/h pendant 2 h ou 60m³ si réserve		A348.001	180-250	80	S.O.	Disponible restreint	N.C. majeures (b)	Assurée (f)	Batiments B0, B1, B2 et B3



N° d'ordre	Village de rattachement	Voie /lieu dit	Bâtiments ou groupe de bâtiments	Analyse Bâtiminaire et activités										PEI de couverture /Type	Distance Mini/maxi du PEI m (d)	Volume disponible (m³)	Débit à 1 bar m³/h	Etat PEI suivant Reco. Op SDIS	Résultat audit interne du PEI	Avis sur la couverture	Observations
				Nb. Indicatif	Surface maximum cadastrée (m²)	Type bâtiminaire	Distance mini d'isolement (m)	Activité et/ou stockage présent (1)	ICPE (1)	Implantation des bâtiments (accessibilité)	Évaluation du risque selon RDDECI	Couverture à assurer									
21	-	Avenue de la Solidarité	Maison du Directeur Cabinet thérapeutique Garage	3	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie communale L ≥ 3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	A348.001	350	80	S.O.	Disponible restreint	N.C. majeures (b)	Assurée (f)	Maison du Directeur Cabinet thérapeutique Garage
22	-	Avenue de la Solidarité	IME les Cents Tilleuls UGECAM	4	S ≈ 1000 + 160 m² S ≈ 1350 m² S ≈ 900 m²	Non ERP Type à définir	D ≥ 10 m				Voie communale L ≥ 3 m	Suivant analyse D9 à réaliser (attente données)		A348.001	100-300	80	S.O.	Disponible restreint	N.C. majeures (b)	Non assurée	Bâtiments « sur les Baumes » - Restauration – ateliers et école
23	Montaigu	Quartier Saint Bonnot	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	17	S ≤ 300 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	15-110	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
24	Montaigu	Quartier Saint Bonnot	Ancienne exploitation agricole +habitation (parcelle 265)	1	S ≈ 390 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	95	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
25	Montaigu	Quartier Saint Bonnot	Bâtiment parcelle 256	1	S ≈ 450 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	60	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
26	Montaigu	Quartier Saint Bonnot	Bâtiment parcelle 255	1	S ≈ 350 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	130	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
27	Montaigu	Rue du Courchamps	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie sauf N° 300	11	S ≤ 350 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	30-200	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
28	Montaigu	Rue du Courchamps	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie N° 300	2	Σ S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie communale L ≥ 3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	310-330	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
29	Montaigu	Rue du Courchamps	Exploitation agricole	2	S ≈ 3000 m² S ≈ 260 m²	Agricole	D < 10 m	Elevage bovins	ICPE		Voie communale L ≥ 3 m	Suivant réglementations ICPE applicables		Aucun						RDDECI non applicable	DECI à la charge de l'exploitant
30	Montaigu	Place de Verdun	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	14	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	95	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
31	Montaigu	Place de Verdun	Mairie	1	S ≈ 200 m²	ERP - Cat 5 -W- < 500 m²	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	ERP de type N-R- X-V-W-PA- CTS ≤ 500 m²	30 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	160	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
32	Montaigu	Place de Verdun	Eglise	1	S ≈ 460 m²	ERP - Cat 5 -V- < 500 m²	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	ERP de type "N/R/X/V/W/P A/CTS..." ≤ 500 m²	30 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	190	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
33	Montaigu	Rue du Petit Bourg	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	19	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	130-240	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
34	Montaigu	Rue Lucuzon	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	7	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	160-250	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
35	Montaigu	Rue Franche	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	8	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.006	230-270	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	100	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
36	Montaigu	Rue du 25 nout 1944	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	23	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.004	100-290	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	75	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	
37	Montaigu	Place Rouget de l'Isle	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	16	S ≤ 300 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.004	240-360	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	75	Disponible	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
38	Montaigu	Place Rouget de l'Isle	Domaine Pignier	1	S ≤ 250 m²	ERP - Cat 5 -M- < 500 m²	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	ERP de type "M/S/T" ≤ 500 m²	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.004	290	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	75	Disponible	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
39	Montaigu	Route de Montaigu	En delà N° 1470	4	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.004	290	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	75	Disponible	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
40	Montaigu	Route de Montaigu	En delà N° 1300	3	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	P 348.002	60-220	VD > 100 + réalimentation 10 m³/h (d)	63	Disponible restreint	N.C. mineures (n)	Assurée (f)	
41	-	Route de Montaigu	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie N° 1096-1142-1192	3	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie départementale L ≥ 3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D < 350 m - 1 PEI	Aucun						Non assurée	



N° d'ordre	Village de rattachement	Voie /lieu dit	Bâtiments ou groupe de bâtiments	Analyse Bâtiminaire et activités									PEI de couverture /Type	Distance Mini/maxi du PEI m (d)	Volume disponible (m³)	Débit à 1 bar m³/h	Etat PEI suivnt Reco. Op SDIS	Résultat audit interne du PEI	Avis sur la couverture	Observations		
				Nb. Indicatif	Surface maximum cadastrée (m²)	Type bâtiminaire	Distance mini d'isolement (m)	Activité et/ou stockage présent (1)	ICPE (1)	Implantation des bâtiments (accessibilité)	Evaluation du risque selon RDECI	Couverture à assurer										
42	—	Route de Montaigu	En deçà N° 1000	10	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie départementale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 348.011	50-390	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	118	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (f)		
43	—	Chemin derrière la Ville	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	4	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie départementale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 348.002	220-250	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	63	Disponible restreint	N.C. mineures (a)	Assurée (f)		
44	—	Chemin la Fournette	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie jusqu'au N° 123	2	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie départementale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 348.002	270-300	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	63	Disponible restreint	N.C. mineures (a)	Assurée (f)		
45	—	Chemin la Fournette	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie au-delà N° 123	3	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie départementale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	Aucun							Non assurée	
46	—	Chemin du Solitaire	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie jusqu'au N° 135	2	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie départementale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 348.002	210-330	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	63	Disponible restreint	N.C. mineures (a)	Assurée (f)		
47	—	Chemin du Solitaire	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie au-delà N° 135	3	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	Aucun							Non assurée	
48	—	Chemin du Belvédère	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	3	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m				Voie départementale L≥3 m	Habitat Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	Aucun							Non assurée	
49	—	Chemin des Petits Quarts	Habitation(s) / dépendance(s) de la voie	14	S ≤ 400 m²	Habitat	D < 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 300.202 P 300.203 P 300.204	40-130 130 40-70	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	107 70 114	Disponible	—	Assurée (f)	Convention à établir avec la ville de Lons le Saunier	
50	—	La Sarre	Haras de Sorne (bâtiment parcelle 0329)	1	S ≈ 970 m²	Agricole	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Habitat modéré	60 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 334.005	190	120	45	Disponible restreint	N.C. mineures (a)	Non assurée	Convention à établir avec la commune de Moiron - Carrière abritée ??	
51	—	La Sarre	Haras de Sorne (bâtiment parcelle 0259)	1	S ≈ 180 m²	Agricole	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Agricole Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 334.005	140	120	45	Disponible restreint	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	Convention à établir avec la commune de Moiron	
52	—	La Sarre	Haras de Sorne (bâtiment parcelle 0332)	1	S ≈ 320 m²	Agricole	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Agricole Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 334.005	310	120	45	Disponible restreint	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	Convention à établir avec la commune de Moiron	
53	—	La Sarre	Haras de Sorne (bâtiment parcelle 0457)	2	S ≈ 190 m² S ≈ 20 m²	Agricole	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	Agricole Faible	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	P 334.005	180	120	45	Disponible restreint	N.C. mineures (a)	Assurée (f)	Convention à établir avec la commune de Moiron	
54	—	Bief de l'Etang	Bâtiment parcelle 0253 (Golf)	1	S ≈ 200 m²	ERP - Cat 5 -X- < 500 m²	D ≥ 10 m				Voie communale L≥3 m	ERPde type "N/R/X/V/W/P A/CTS..." ≤ 500 m²	30 m³/h - 2 heures - D<350 m - 1 PEI	N 552.201	90	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	S.O.	Disponible	—	Assurée (f)	Convention à établir avec gestionnaire du Golf	

s.o : Sans objet

(1) pour bâtiments industriels - artisanaux - agricoles

N.C. mineures (a) Non conformité(s) n'affectant pas significativement les performances hydraulique du PEI par ailleurs déclaré disponible par le SDIS (reconnaisances opérationnelles)

N.C. majeures (b) Non conformité(s) affectant significativement les performances hydraulique du PEI

N.C. réductrice (c) Non-conformité(s) ne permettant pas l'utilisation du PEI

(d) : Information ECLA

(e) : Informations de la commune

Assurée (f) si P.A.C.T. : Plan d'actions à Court Terme efficient

(g) : Information SDIS (Remocra)

Commune de MONTAIGU

Annexe 2 - Liste des points d'eau incendie DISPONIBLES

Mise à jour : 29/01/2025

Indice support : b

Envoyé en préfecture le 30/01/2025
 Reçu en préfecture le 30/01/2025
 Publié le
 ID : 039-213903487-20250130-2025_02_ARR-AR

ED-Tech.

N° du PEI	Type du PEI	Statut PEI (Public, Privé)	Convention PEI privé/ Commune	Gestionnaire du réseau	Village / Lieu dit de rattachement	Adresse d'implantation	Date du contrôle	Débit nominal sous 1 Bar (m³/h)	Pression statique	Capacité de la ressource en eau	Date réception initiale ou reconnaissance opérationnelle	Disponibilité (Réception initiale ou reconnaissance opérationnelle)
-----------	-------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------	--	---

Points d'eau incendie de type "PENA"

A 348.001	Réserve artificielle	Privé	En cours	Service des eaux ECLA	Montaigu	Avenue de la Solidarité - IME	13/03/2024	Sans Objet	Sans Objet	80 m³	17/05/2023	Disponible restreint
-----------	----------------------	-------	----------	-----------------------	----------	-------------------------------	------------	------------	------------	-------	------------	----------------------

Points d'eau incendie de type "PIBI"

P 348.002	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Montaigu	Place Rouget de l'Isle	08/03/2024	63	4,5	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	17/05/2023	Disponible
P 348.003	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Montaigu	Rue du 25 aout 1944	08/03/2024	53	3,6	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	17/05/2023	Disponible restreint
P 348.004	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Montaigu	Rue du Petit bourg	08/03/2024	75	4	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	17/05/2023	Disponible
P 348.005	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Montaigu	Route de Vatagna	08/03/2024	52	4,2	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	17/05/2023	Disponible restreint
P 348.006	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Montaigu	Quartier Saint Bonnot - Vers le Cimetière	08/03/2024	100	2,1	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	17/05/2023	Disponible
P 348.007	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Vatagna	Rue de la Source	08/03/2024	70	5	VD> 120 m³	17/05/2023	Disponible
P 348.008	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Vatagna	Chemin des Fontaines	08/03/2024	91	6,1	VD> 120 m³	17/05/2023	Disponible
P 348.009	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Montaigu	Rue du Martinet	08/03/2024	100	6	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	17/05/2023	Disponible
P 348.010	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Montaigu	Rue du Martinet - proche pont de la Vallière	08/03/2024	41	6,6	VD>100 + réalimentation 10 m³/h (d)	17/05/2023	Disponible restreint
P 348.011	PI 100 1x 0100 2x0 65	Public	Sans Objet	Service des eaux ECLA	Montaigu	Roue de Montaigu	08/03/2024	118	4,3	VD> 120 m³	17/05/2023	Disponible